

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84. тел. 346-12-60, 346-12-70 факс: 8 (343) 346-12-54 E-mail: gu@mchs96.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84) тел. 312-44-09 тел. доверия 262-99-99 E-mail: ooqpn_ugpn@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

ГО Сухой Лог, ГО Богданович

(г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20 «Б» тел./факс 8(34373) 4-27-30 E-mail: tond-s.log@mail.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №35

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению Коменская средняя общеобразовательная школа (ОГРН 1026600705636, ИНН 6605006231).

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице директора Желниной Людмиле Дмитриевне

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества, руководителя организации и т.п.)

во исполнение распоряжения Врио главного государственного инспектора ГО Сухой Лог по пожарному надзору Прокина М.А. от «10» марта 2021 года, № 35, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

в период

22 марта 2021г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

31 марта 2021г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час.

проведена плановая, выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности ГО Сухой Лог ГО Богданович УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, старшим лейтенант внутренней службы Исаковым Денисом Валерьевичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Коменская средняя общеобразовательная школа (ОГРН 1026600705636, ИНН 6605006231).

расположенного по адресу: 623530, Свердловская область, ГО Богданович, с. Коменки, ул. 30 лет Победы, д. № 14

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Коменская СОШ Желниной Людмиле Дмитриевне

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты автоматическая установка пожарной сигнализации не соответствуют установленным требованиям.(Истек срок эксплуатации АПС, требуется замена на новую)	<i>Основание: ч. 1, ч 4, ст. 83 Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</i>	01.04.2022г	
2.	На объекте защиты световой оповещатель «Выход» не установлен над эвакуационным выходом из пристроя, непосредственно наружу.(Монтировать световое табло выход над эвакуационным выходом)	<i>Основание: ч. 1 ст. 84 Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».</i>	01.04.2022г	
3.	Двери в кабинет мастерской и подсобное помещение выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (Противопожарными второго типа)	<i>Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. ст. 151. СНиП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНиП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНиП 31-03-2001 п. 7.3.</i>	01.04.2022г	
4.	Двери в музей и музейную комнату выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (Противопожарными второго типа)	<i>Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях</i>		

		пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. Ст. 151. СНИП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНИП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНИП 31-03-2001 п. 7.3.	01.04.2022г	
5.	Двери в читальный зал и библиотеку выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (Противопожарными второго типа)	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. Ст. 151. СНИП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНИП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНИП 31-03-2001 п. 7.3.	01.04.2022г	
6.	Двери в костюмерную выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (Противопожарными второго типа)	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. Ст. 151. СНИП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНИП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНИП 31-03-2001 п. 7.3.	01.04.2022г	
7.	Двери в общежитие выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее чем EI-30 (Противопожарными второго типа)	Основание: Федеральный закон от 22 Июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 87-88 таблицы 21-25. Ст. 151. СНИП 21-01-97 п. 7.4; п. 5.14* п. 5.21* Таблицы 1,2,3. СНИП 2.08.02-89 п. 1.55; п. 1.82. СНИП 31-03-2001 п. 7.3.	01.04.2022г	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа-

ловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР ГО Сухой Лог, ГО Богданович УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области старший лейтенант
внутренней службы Исаков Денис Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» марта 2021 г.



Предписание для исполнения получил:

И. Исаков

(подпись)

Директор Д. Д. Мешков

(должность, фамилия, инициалы)

«31» марта 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99; Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99; ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Желнина Людмила Дмитриевна

Действителен с 22.06.2021 по 22.06.2022