

Усл. л. 52 от 21.03.2022

В ОНД и ПР ГО Сухой Лог , ГО Богданович

Отчет

о выполнении предписания № 35 от 31.03.2021 г об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

31.03.2021 г МАОУ Коменской СОШ было выдано предписания № 35 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. Выполнены следующие мероприятия:

1. Установлена пожарная сигнализация и система оповещения людей о пожаре Стрелец –ПРО по договору от 16.12.2021 года с ООО ЧОП «АНБ». Акт выполненных работ от 23.12.2021 г
2. Установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом из пристроя, непосредственно наружу.
3. Установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее , чем EI-30 в кабинете мастерской и подсобного помещения, музее и музейной комнате, читальном зале и библиотеке, костюмерной, общежитии. Итого установлено 9 дверей. По договорам от 17.12.2021 г и от 22.02.2022 г с СРО ООО ВДПО. Акты выполненных работ от 27.12.2021 и от 30.03.2022.(Копии прилагаются)

Таким образом, все пункты предписания выполнены.

Директор МАОУ Коменской СОШ:



Л.Д.Желнина

Л.Д.Желнина

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575834

Владелец Желнина Людмила Дмитриевна

Действителен с 22.06.2021 по 22.06.2022