

Управление Федеральной службы  
по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Свердловской области  
Территориальный отдел  
в городе Каменск-Уральский, Каменском  
районе, Сухоложском и Богдановичском  
районах  
адрес: 623418, Свердловская область, г.  
Каменск-Уральский, проспект Победы,  
дом 97  
тел. (34329)34-03-84, E-  
mail: mail\_05@66.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,  
ИНН/КПП 6670083677/667001001

623502, Свердловская область, Богдановичский  
район, с. Коменки, 30 лет Победы ул., 14

**ПРЕДПИСАНИЕ № 18/2015-55**  
об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 31.03.2015

При проведении внеплановой выездной проверки с 26.03.2015 по 31.03.2015  
в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОМЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя  
юридический адрес 623502, Свердловская область, Богдановичский район, с. Коменки, 30 лет Победы ул., 14  
дата регистрации 12.04.1999  
ИНН/ОГРН 6605006231 / 1026600705636

МКОУ Коменская СОШ (623502, Богдановичский район, с. Коменки, 30 лет Победы ул., 14)  
рассмотрении представленных документов: акта от 31.03.2015

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:**

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Обеспечить организацию производственного лабораторного контроля факторов производственной среды и трудового процесса ( условий труда сотрудников учреждения) , условий пребывания детей в общеобразовательном учреждении, протоколы лабораторных испытаний производственного лабораторного контроля представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора за 2015год	1.1.1058-01	2.4.	01.11.2015
2.	Обеспечить общеобразовательное учреждение питьевой водой, отвечающей требованиям санитарных правил, протоколы лабораторных испытаний производственного лабораторного контроля представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора за 2015год	2.1.4.1074-01	3.4.	01.11.2015
3.	Обеспечить лабораторный контроль за качеством готовой продукции, выпускаемой школьной столовой , за 2015год с кратность в соответствии с требованиями санитарных правил, протоколы лабораторных испытаний производственного лабораторного контроля представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора за 2015год	2.3.2.1078-01	2.1. изменен СанПиН 2.3.2.1280-03 от 09.04.2003	01.11.2015

4.	В кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, предусмотреть установку двухгнездных моечных раковин со смесителем.	2.4.2.2821-10	5.12.	01.11.2015
5.	Обеспечить искусственную освещенность во всех учебных кабинета в соответствии с требованиями санитарных правил, протоколы лабораторных испытаний производственного лабораторного контроля представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора за 2015 год		7.1.1.	01.11.2015
6.	Обеспечить горячее водоснабжение у раковин для мытья рук, установленных в учебных кабинетах начальных классов.		8.1.	01.11.2015
7.	Обеспечить вытяжную систему вентиляции у моечных ванн, являющихся источником повышенного выделения влаги, тепла,	2.4.5.2409-08	3.6	01.11.2015

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах в срок до 1 ноября 2015г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. Ответ на предписание

2. Протоколы лабораторных испытаний по производственному контролю

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МКОУ Коменская СОШ (623502, Богдановичский район, с. Коменки, 30 лет Победы ул., 14), директора школы

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Дмитрий Николаевич Козловских

Предписание получил:

директор: *А.М.*

*(И.И. Мельникова)*

Место выдачи предписания:

624800 Свердловская область, г. Сухой Лог, пр. Строителей 7а