



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел
Управления

Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Свердловской области

в городе Каменск – Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском
районах

пр. Победы, д. 97, г. Каменск-Уральский, 623418
тел. (3439) 34-03-84, факс (3439) 36-47-64
e-mail: mail_05@66.rosпотrebnadzor.ru

Исх. № 01-05-12-15/ 4366

от « 04 » августа 2016 г

Главе

Городского округа Богданович

В.А.Москвину

623530, Свердловская обл., г.Богданович, ул.

Советская, 3

gobogd@gobogdanovich.ru

Директору

МКУ "Управление образования городского округа
Богданович"

Л.А.Федотовских

623530, Свердловская обл., г.Богданович,

Ул.Гагарина, д.32

uobgd@uobgd.ru

Информация о готовности Учреждений образования к 2016-2017 учебному году

Информирую Вас о готовности учреждений к 2016-2017 учебному году.

В период 25.07-1.08.2016г., в ходе работы приемной комиссии было проведено обследование образовательных учреждений. **Обнаружены нарушения санитарного законодательства, которые могут привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия:**

25.07.2016

- 1) Троицкая СОШ
 - a) Не выполнены требования к установке софитов над досками в учебных классах
 - b) Не в полном объеме проведена маркировка учебной мебели
 - c) В медицинском кабинете отсутствует дозатор для дез.средств
 - d) В учебных помещениях не проведена замена ламп накаливания
 - e) В учебных мастерских необходимо провести ремонт покрытия полов
 - f) Нарушены требования размещения учебных досок
 - g) В туалетах унитазы не обеспечены достаточным количеством сидений
- 2) Полдневская СОШ
 - a) Отсутствуют данные о вакцинопрофилактике персонала
 - b) На территории образовательного учреждения частично отсутствует ограждение
 - c) Журнал здоровья детей ведется не в соответствии с требованиями санитарных правил
 - d) На втором этаже образовательного учреждения отсутствуют водоснабжение и канализационный отвод
 - e) На первом этаже учебные классы начальной школы не оборудованы раковинами
 - f) Нарушены требования к установке софитов и размещению учебных досок
 - g) Площадь пищеблока недостаточна к размещению цехов в соответствии с требованиями санитарных правил. Рекомендуется рассмотреть вопрос о работе с пищевыми полуфабрикатами
- 3) Байновская СОШ
 - a) У персонала отсутствуют данные о вакцинопрофилактике

Управление образованием

Городского округа Богданович

№ _____ от 04.08 2016 г.

- b) В мед.пункте не предусмотрен вытяжной шкаф
 - c) На пищеблоке не проводится своевременная чистка и замена фильтров для воды
 - d) Нарушения устранить до 30.08.2016 года
- 4) Школа №4
- a) Нарушены требования к установке софитов в учебных классах
 - b) В лаборантской кабинета физики отсутствует раковина
 - c) Здравпункт не обеспечен достаточным количеством дозаторов для дез.средств
 - d) В здравпункте не предусмотрена розетка для электрического вентилятора, что может привести к нарушению качества искусственной вентиляции
 - e) На территории образовательного учреждения контейнерная площадка для мусора не оборудована ограждением
- 5) Школа №5
- a) Нарушены требования к установке софитов в учебных классах
 - b) На территории образовательного учреждения контейнерная площадка для мусора не оборудована ограждением
 - c) Нет воздушных разрывов у моечных ванн

28.07.2016

- 6) СОШ №9
- a) Нарушены требования обеспечения качества питьевого режима
- 7) Тыгишская СОШ
- a) Покрытие пола на пищеблоке в моечной для кухонной посуды имеет дефекты
 - b) В сан.узлах для мальчиков и на втором этаже учебного учреждения обнаружены дефекты остекления окон
- 8) Кунарская СОШ
- a) На территории образовательного учреждения зоны озеленения не приведены в соответствие санитарным требованиям, требуется обрезка верхушек кустарников
- 9) Грязновская СОШ
- a) На территории образовательного учреждения зоны озеленения не приведены в соответствие санитарным требованиям, требуется обрезка верхушек кустарников
 - b) Не проведен своевременный ремонт конфорок электрической плиты и мясорубки на пищеблоке
- 10) Барабинская СОШ
- a) Необходимо демонтажное действие недействующих кранов, предназначенных для обеспечения питьевого режима
 - b) На территории образовательного учреждения отсутствует ограждение
- 11) Каменноозерское СОШ
- a) Спортивный зал образовательного учреждения не приведен в соответствие санитарным требованиям, необходим косметический ремонт
 - b) В кабинете №4 оконные рамы не обеспечены цельным стеклопакетом
 - c) Необходимо демонтажное действие недействующих кранов, предназначенных для обеспечения питьевого режима

03.08.2016

- 12) Ильинская СОШ

а) В спортивном зале образовательного учреждения необходимо провести капитальный ремонт

13) Богдановичская ООШ - нарушений не обнаружено

14) СОШ №2

а) В коридорах на этажах покрытие пола имеет дефекты, что повышает риск травматизма

15) СОШ №1 - нарушений не обнаружено

16) СОШ №3 - нарушений не обнаружено

26.07.2016

1. Коменская СОШ - нарушений не обнаружено
2. Гарашкинская СОШ - нарушений не обнаружено
3. Волковская СОШ - нарушений не обнаружено
4. Чернокоровская СОШ - нарушений не обнаружено

Нарушений санитарного законодательства, представляющих угрозу здоровья и жизни детей и подростков образовательных учреждений и препятствующих образовательному процессу в 2016-2017 учебном году не обнаружено.

Таким образом, в соответствии со всем вышеуказанным Каменск-уральский территориальный отдел Роспотребнадзора по Свердловской области считает возможным разрешить начало работы образовательных учреждений в 2016-2017 учебном году при условии формирования и согласования с нами до 01.09.2016 плана устранения вышеуказанных замечаний.

И.о. главного государственного санитарного врача
в городе Каменске–Уральском, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановичском районах

подписано

А.Р.Чарипова

исп. специалист-эксперт

А.С.Тотиева

(34373) 4-32-80

Tishchenko_LV@66.rosпотребнадзор.ru